

# TERMÉKISMERTETŐ (25.3.)

## B10/4 Áttörtgerincű oszlopok

MSZ EN 12843:2004

Betonminőség: C50/60

Tömeg: 1050 kg

Nyomatéki igénybevételek:

Nyomvonalra merőlegesen (főirány)		
Repsztó	Határ	Törő
21,80 kNm	43,69 kNm	51,33 kNm

### EK-ÜZEMI GYÁRTÁSELLENŐRZÉSI TANÚSÍTVÁNY: 1415-CPD-24-(C-17/2006)

