

**TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT**

305/2011/EU rendelet szerint

1.	Azonosító:	LTNY-025/2025		
2.	A termék megnevezése:	Áttört gerincű vasbeton távvezetési oszlopok		
2.a	Alkalmazott szabvány	MSZ EN 12843:2005		
3.	A termék rendeltetése:	Szerkezeti elem szabadvezeték hálózatok, távközlési hálózatok, felső vezetékek ill. hasonló építmények létesítéséhez		
4.	A termék gyártója/címe:	Lábatlani Vasbetonipari Zrt. 2541 Lábatlan, Rákóczi út 1.	Tel:06-33-503-990 Fax:06-33-361-401 Web:www.railone.hu	
5.	A gyártó meghatalmazott képviselőjének neve és elérhetősége	Právics Péter a gyártó címén		
6.	A termék teljesítményének állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer	2+		
7.	Az üzemi gyártásellenőrzés alapvizsgálatát és felügyeletét végző bejelentett szervezet megnevezése és a tanúsítvány száma	ÉMI Nonprofit Kft. (NB.1415) 1415-CPR-125-(C-17/2006)		
8.	Az Európai Műszaki Engedélyt (ETA) kiadó bejelentett szervezet megnevezése és az engedély (ETA) száma	-		
9.	Nyilatkozat szerinti teljesítmény			
	Alapvető tulajdonság	Teljesítmény	Harmonizált műszaki előírás	
	Hosszúság[m]	8,5-10-12-14	MSZ EN 12843:2005 MSZ EN 13369:2024	
	Teherbírási adatok M_{Rd} [kNm] M_{cr} [kNm]	Lásd. a gyártó honlapján.	MSZ EN 12843:2005 MSZ EN 1992-1-1:2010	
	Betonminőség	C50/60-16-F2-XC4-XF1-XA1	MSZ 4798:2016	
	Felhasznált feszítőhuzal	gyártmányterv szerint	prEN 10138-2:2011	
10.	Nyilatkozat	A 2-3. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek.		
		E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.		
A GYÁRTÓ NEVÉBEN ÉS RÉSZÉRŐL ALÁÍRÓ SZEMÉLY				
Név: Právics Péter Beosztás: Minőségbiztosítási igazgató Kelt: 2025.05.30.		Aláírás:	 LÁBATLANI VASBETONIPARI ZRT. 2541 Lábatlan, Rákóczi u.1. 10.	