



TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT

305/2011/EU rendelet szerint

1.	Azonosító:	LTNY-025/2026	
2.	A termék megnevezése:	Áttört gerincű vasbeton távvezetési oszlopok	
2.a	Alkalmazott szabvány	MSZ EN 12843:2005	
3.	A termék rendeltetése:	Szerkezeti elem szabadvezeték hálózatok, távközlési hálózatok, felső vezetékek ill. hasonló építmények létesítéséhez	
4.	A termék gyártója/címe:	Lábatlani Vasbetonipari Zrt. 2541 Lábatlan, Rákóczi út 1.	Tel:06-33-503-990 Fax:06-33-361-401 Web:www.railone.hu
5.	A gyártó meghatalmazott képviselőjének neve és elérhetősége	Právicz Péter a gyártó címén	
6.	A termék teljesítményének állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer	2+	
7.	Az üzemi gyártásellenőrzés alapvizsgálatát és felügyeletét végző bejelentett szervezet megnevezése és a tanúsítvány száma	ÉMI-TÜV SÜD Kft. (NB.1417) 1417-CPR-T-41-É007/4/2026	
8.	Az Európai Műszaki Engedélyt (ETA) kiadó bejelentett szervezet megnevezése és az engedély (ETA) száma	-	
9.	Nyilatkozat szerinti teljesítmény		
	<i>Alapvető tulajdonság</i>	<i>Teljesítmény</i>	<i>Harmonizált műszaki előírás</i>
	<i>Hosszúság[m]</i>	8,5-10-12-14	MSZ EN 12843:2005 MSZ EN 13369:2024
	<i>Teherbírás adatok</i> M_{Rd} [kNm] M_{cr} [kNm]	Lásd. a gyártó honlapján.	MSZ EN 12843:2005 MSZ EN 1992-1-1:2010
	<i>Betonminőség</i>	C50/60-16-F2-XC4-XF1-XA1	MSZ 4798:2016
	<i>Felhasznált feszítőhuzal</i>	gyártmányterv szerint	prEN 10138-2:2011
10.	Nyilatkozat	A 2-3. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek. E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.	
A GYÁRTÓ NEVÉBEN ÉS RÉSZÉRŐL ALÁÍRÓ SZEMÉLY			
Név: Právicz Péter Beosztás: Minőségbiztosítási igazgató Kelt: 2026.05.29.		Aláírás:  LÁBATLANI VASBETONIPARI ZRT 2541 Lábatlan, Rákóczi u.1. 10.	